EMISNÍ ZÁRUKA PRO GENERÁTORY O VÝKONU 12 KW A VYŠŠÍM

Záruční prohlášení americké Agentury pro ochranu životního prostředí (Stacionární nouzové generátory se zážehovým motorem)

Záruční práva, povinnosti a krytí

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency, dále jen „EPA“) a společnost Generac Power Systems, Inc. (dále jen „Generac“) si dovolují podat podrobnější informace o záruce na systém řízení emisí platné pro motor vašeho nového stacionárního nouzového generátoru. Jestliže bude během záruční doby na systému řízení emisí nebo na některé součásti motoru zjištěna vada na materiálu nebo řemeslném provedení, společnost Generac váš motor opraví bez účtování nákladů na diagnostiku, náhradní díly a práci, za předpokladu, že opravu provede autorizované středisko záručního servisu společnosti Generac. Váš systém řízení emisí může obsahovat součásti, jako je regulace paliva, zapalování, výfukové systémy a další níže uvedené součásti související s emisemi. Společnost Generac poskytuje záruku na systémy řízení emisí u vašich motorů vyrobených od roku 2009 a později, za předpokladu, že nedošlo k nesprávnému použití, nedbalosti, neschválené úpravě nebo nesprávné údržbě vašeho motoru. Pro motory o výkonu nižším než 130 k je záruční doba dva roky od data prodeje konečnému kupujícímu. Pro motory o výkonu od 130 k a vyšším činí záruční doba tři roky od data uvedení motoru do provozu.

Záruční povinnosti kupujícího/vlastníka

Jako kupující/vlastník motoru jste odpovědní za následující. 1.) Motor musí být instalován a konfigurován v souladu s montážními specifikacemi společnosti Generac. 2.) Provádění veškeré požadované údržby popsané ve vašem návodu k obsluze. 3.) Jakékoli nastavení motoru musí být provedeno v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze. 4.) Jakýkoli systém řízení emisí nebo jeho součást musí být udržovány a provozovány v náležitém funkčním stavu, aby byl zajištěn správný provoz motoru a řídicího systému pro neustálou minimalizaci emisí. Tyto povinnosti a záruční krytí poskytované touto zárukou platí pro všechny následné kupující/vlastníky motoru.

Společnost Generac smí odmítnout některé nebo celé záruční krytí záruky na systém řízení emisí, nebo odpovědnost za motor nebo systém řízení emisí nebo součást jeho motoru, pokud došlo k jejich selhání z důvodu nesprávného použití, nedbalosti, nesprávné úpravy nebo nesprávné údržby nebo použití padělaných dílů a/nebo dílů z „šedého trhu“, které nebyly vyrobeny, dodány, nebo schváleny společností Generac. Záruční servis lze sjednat buď kontaktováním vašeho prodejce nebo autorizovaného dealera záručního servisu společnosti Generac na telefonním čísle 1-800-333-1322 nebo e-mailové adrese, kde získáte informace o vašem nejbližším dealerovi. Kupující/vlastník bude odpovědný za jakékoli výdaje nebo jiné poplatky vynaložené na volání do servisu a/nebo přepravu produktů, do/ze středisek pro inspekci nebo opravu. Kupující/vlastník bude odpovědný za jakékoli a/nebo veškeré škody nebo ztráty vzniklé v době, kdy je motor přepravován za účelem inspekce nebo záruční opravy. Pro další informace o záruce na systém řízení emisí se obraťte na společnost Generac Power Systems, Inc. na adrese: Generac Power Systems, Inc., P.O. Box 8, Waukesha, WI 53187 nebo telefonním čísle 1-800-333-1322 nebo webové stránce www.generac.com.

Důležitá poznámka: Toto záruční prohlášení popisuje vaše práva a povinnosti související se zárukou systému řízení emisí, kterou vám na základě federálního práva poskytuje společnost Generac. Upozorňujeme, že tato záruka se nevztahuje na jakékoli vedlejší, následné nebo nepřímé škody způsobené vadami na materiálu nebo řemeslném provedení nebo jakýmkoli zpožděním opravy nebo výměny vadného dílu(ů). Tato záruka nahrazuje veškeré jiné záruky, ať už výslovné či předpokládané. Společnost Generac zejména neposkytuje žádné jiné záruky, pokud jde o prodejnost produktu nebo jeho vhodnost pro určitý účel. Jakékoli předpokládané záruky, které jsou přípustné ze zákona, jsou délkou trvání omezeny na podmínky zde uvedené výslovné záruky. V určitých zemích není přípustné omezení délky trvání předpokládané záruky, proto se výše uvedené omezení na vás nemusí vztahovat.

Díly související s emisemi jsou následující (jsou-li součástí výbavy)

1) Systém regulace paliva
1.1) Sestava a vnitřní součásti karburátoru zážehového motoru
   A. Palivový filtr
   B. Karburátor
   C. Palivové čerpadlo
1.2) Sestava karburátoru a jeho komponenty
   A. Regulátor tlaku paliva
   B. Karburátor a jeho těsnění
   B. Směšovací ventil a jeho těsnění
   D. Hlavní regulátor plynu
   E. Rozprašovač zkapalněného plynu
1.3) Regulátor paliva
2) Systém přívodu vzduchu, kam spadá také
   A. Sací trubka/potrubí
   B. Vzduchový filtr
3) Systém zapalování, kam spadá také
   A. Zapalovací svíčka
   B. Zapalovací modul
   C. Zapalovací cívka
   D. Kabely zapalovací svíčky
4) Výfukový systém
   A. Sestava katalyzátoru
   B. Výfukové potrubí
   C. Tlumič a těsnění tlumiče
   D. Výfukové potrubí
5) Sestava odvětrávání klikové skříně, kam spadá také
   A. Připojovací trubka odvětrávání
   B. Ventil PCV
6) Lambda sonda
7) Diagnostika systému řízení emisí

EMISNÍ ZÁRUKA PRO GENERÁTORY O VÝKONU 12 KW A VYŠŠÍM

Požadavky americké Agentury pro ochranu životního prostředí na soulad s předpisy (Stacionární nouzové generátory se zážehovým motorem)

Povinnosti kupujícího/vlastníka uchovávat záznamy

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency, dále jen „EPA“) a společnost Generac Power Systems, Inc. (dále jen „Generac“) si dovolují podat podrobnější informace o požadavcích na vaše uchovávání záznamů pro soulad s předpisem Subpart JJJJ- Standards of Performance for Stationary Spark Ignition Internal Combustion Engines uvedeným v kodexu Electronic Code of Federal Regulations, díl 40, část 60. Jakožto kupující/vlastník motoru, který provozuje a provádí údržbu svého certifikovaného stacionárního nouzového motoru a systému řízení emisí v souladu s platnými předpisy týkajícími se emisí, jak je specifikováno tomto návodu k použití, jste povinni splňovat následující požadavky na oznamování a uchovávání záznamů, abyste prokázali soulad s předpisy. 1.) Uchovávání dokumentace o tom, že je motor certifikován pro plnění emisních standardů. 2.) Uchovávání záznamů o provedené údržbě. 3.) Uchovávání záznamů o opatření, které umožňuje motorům na zemní plyn běžet na propan na maximálně 100 hodin za rok jakožto alternativního paliva, a to výhradně během nouzových operací, za předpokladu, že motor není certifikován pro provoz na propan. 4.) Plnění veškerých požadavků uvedených v upozorněních na dodržování předpisů dodaných kupujícímu/vlastníkovi a uchovávání veškeré podpůrné dokumentace. 5.) Uchovávání záznamů o počtu hodin provozu, včetně z důvodu zařazení provozu jakožto nouzového a o počtu hodin nenouzového provozu. V případě nouzových motorů o výkonu 130 k nebo vyšším, uchovávání záznamů o počtu hodin provozu počínaje 1. lednem 2011. V případě nouzových motorů o výkonu menším než 130 k, uchovávání záznamů o počtu hodin provozu počínaje 1. lednem 2009. Motory jsou vybaveny počitadlem hodin provozu bez možnosti vynulování, které usnadňuje vedení těchto záznamů.

Územní celky se specifickou kontrolou kvality ovzduší nebo kontrolou znečištění ovzduší mohou mít různé a doplňkové požadavky na uchovávání záznamů/vykazování. Vaše povolení ke stavbě a/nebo provozování motoru může záviset na plnění těchto požadavků. Ověřte u svých orgánů územní správy existenci specifických požadavků na řízení kvality ovzduší nebo kontrolu znečištění ovzduší.

Nouzové stacionární spalovací motory (Internal Combustion Engines – ICE) je možno provozovat za účelem údržbových kontrol a testování připravenosti, za předpokladu, že testy doporučuje orgán federální, státní nebo místní správy, společnost Generac nebo pojišťovna spjatá s tímto motorem. Údržbové kontroly a testování připravenosti takových jednotek jsou omezeny na 100 hodin ročně. Pro používání nouzových stacionárních spalovacích motorů v nouzových situacích neplatí žádné časové omezení. Kupující/vlastník smí požádat správce o schválení dalších hodin pro použití k údržbovým kontrolám a testování připravenosti, nicméně žádost není nutná, jestliže vlastník uchovává záznamy o tom, že federální, státní nebo místní předpisy vyžadují údržbu a testování nouzových spalovacích motorů v délce přesahující 100 hodin ročně. Nouzové stacionární spalovací motory lze provozovat až po dobu 50 hodin ročně v nenouzových situacích, nicméně těchto 50 hodin se započítává do limitu 100 hodin ročně poskytovaného pro účely údržby a testování.

Období 50 hodin ročně pro nouzové situace nelze využít pro vykrývání spotřeby ve špičkách, nebo generování zisku pro místo instalace v podobě dodávek elektrické energie do elektrické sítě nebo jiného dodávání elektrické energie v rámci finančního ujednání s jiným subjektem. Pro kupujícího/vlastníka nouzových motorů je zakázáno jakékoli jiné použití než je nouzový provoz, údržba a testování a provoz v nenouzových situacích po dobu 50 hodin ročně, jak připouští ustanovení tohoto odstavce.

Jestliže provozujete a provádíte údržbu vašeho certifikovaného nouzového stacionárního spalovacího motoru SI a systému řízení emisí v souladu se specifikacemi a pokyny v tomto návodu použití, EPA nebude vyžadovat testování výkonu motoru. Pokud tomu tak není, váš motor bude považován za necertifikovaný a musíte prokázat shodu v souladu s předpisem Subpart JJJJ- Standards of Performance for Stationary Spark Ignition Internal Combustion Engines uvedeným v kodexu Electronic Code of Federal Regulations, díl 40, část 60.

Montážní pokyny týkající se emisí

Váš certifikovaný nouzový stacionární motor je vybaven předem nastavenými systémy řízení emisí nebo součástmi, které nevyžadují žádné seřízení. Inspekci a výměnu součástí souvisejících s emisemi je nutno provádět v souladu s požadavky uvedenými v záručním prohlášení americké Agentury pro ochranu životního prostředí nebo je lze sjednat kontaktováním buď vašeho prodejce nebo autorizovaného dealera záručního servisu společnosti Generac na telefonním čísle 1-800-333-1322, kde získáte informace o vašem nejbližším dealerovi. Nedodržení těchto pokynů při instalaci certifikovaného motoru do nesilničního zařízení představuje porušení federálního zákona 40 CFR 1068.105 (b) a je předmětem pokut nebo penále stanovených v zákonu o čistotě ovzduší (Clean Air Act).